

**ПЛАН
по устранению нарушений**

№/№	Выявленное нарушение	Ответственный исполнитель	Сроки устранения
1	<p>В нарушение требований ст. 37 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст.ст.4,6,54,83, 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дымоприемные устройства в корпусе учреждения (Шипиловский пр-д, д. 31, стр. 7) в общих коридорах с цокольного по четвертый этажи размещены ниже верхнего уровня дверного проема эвакуационного выхода; - в вышеуказанном корпусе на цокольном этаже в северной части при угловой конфигурации коридора более 30 метров предусмотрено одно дымоприемное устройство; - при монтаже средств обеспечения пожарной безопасности в указанном корпусе не соблюдены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: частично в запотолочном пространстве, отстоящем по нижней отметке от потолка на расстояние более 0,4 метра, не установлены пожарные извещатели; - помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (подсобные помещения, складские помещения, помещения вентиляционных камер, технические помещения не отделены противопожарной дверью не ниже 1-го типа); в коридорах и помещениях д. 31 	Станюс И.И.	16.03.2020г.

	(спальный корпус «Б»), д. 31 стр. 2 (спальный корпус «А»), д. 31 стр. 3 (столовая), д.31 стр.4 (кухня) допускается установка дымовых пожарных извещателей не на несущих строительных конструкциях, а фактически установлены на потолочных плитках «Армстронг».		
2	В нарушение требований п. 13 Правил ведения личных дел совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан» в личных делах недееспособных отсутствуют медицинские документы, в том числе заключение противотуберкулезного диспансера об отсутствии активной формы туберкулеза.	Макарова Е.В.	13.03.2020г. далее постоянно
3	В нарушение требований ст.ст. 7, 8 ФЗ от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» и Постановления Правительства РФ от 17.11.2010 № 927 ГБУ ГЦМ являясь опекуном недееспособных граждан, в целях обеспечения сохранности жилого помещения (доли жилого помещения), принадлежащего недееспособному гражданину на праве собственности, обязано не реже 2-х раз в год запрашивать выписку из ЕГРН прав на недвижимое имущество и сделок с ним, единый жилищный документ, акт обследования жилого помещения и установление факта проживания в нем родственников. Однако, нарушение данных требований в отношении жилых помещений недееспособных ПСУ: Бородай В.К., Мурадянц С.А., Редькиной Л.Ю., Зайцевой А.С. в 2018 и 2019г.г. обследование проводилось 1 раз в год.	Поташова О.А.	27.03.2020г., далее постоянно